



Федеральное агентство
водных ресурсов
(Росводресурсы)

Директору
МУП г. Магадана «Водоканал»

**ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Курашова д. 28/3, г. Якутск, 677000
Тел./ф. (411-2)34-45-75; 31-84-82 факс 42-07-87
E-mail: lenabvu@sakha.ru
<http://lbvu.ru>
ОКПО 55666967, ОГРН 1021401071306
ИНН/КПП 1435122253/ 143501001

Копия: Отдел регулирования режимов
работы водохранилищ Федерального
агентства водных ресурсов

_____ 28.03.2025 _____ № 1

На № _____ от _____

Указания по ведению режимов работы водохранилищ
№ 1 и № 2 на р. Каменушке

С учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, установить на период с 30 марта по 16 апреля 2025 года следующие режимы работы гидроузлов:

Водохранилище № 1 на р. Каменушке:

Осуществлять расход воды в нижнем бьефе, в соответствии с зоной III диспетчерского графика, в диапазоне от 0,020 м³/с до 0,320 м³/с.

Водохранилище № 2 на р. Каменушке:

Осуществлять расход воды в нижнем бьефе, в соответствии с зоной III диспетчерского графика, в диапазоне от 0,018 м³/с до 0,370 м³/с.

Руководитель

П. М. Аргунов