



Федеральное агентство
водных ресурсов
(Росводресурсы)

ПАО «Колымаэнерго»

АО «СО ЕЭС»

**ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Копия: Отдел регулирования режимов работы
водохранилищ Федерального агентства водных
ресурсов

ул. Курашова д. 28/3, г. Якутск, 677000
Тел./ф. (411-2)34-45-75; 31-84-82 факс 42-07-87
E-mail: lenabvu@sakha.ru
<http://lbvu.ru>
ОКПО 55666967, ОГРН 1021401071306
ИНН/КПП 1435122253/ 143501001

30.04.2025 г. № 3

На № _____ от _____

Указания по ведению режимов работы водохранилищ на р. Колыма

С учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Колымского и Усть - Среднеканского водохранилищ (заседание от 29.04.2025 г. №03-25), складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, а также предложений водопользователей установить следующие режимы работы гидроузлов на период с 01 мая по 10 июня 2025 г:

Колымского водохранилища:

1. Продолжать осуществление сработки Колымского водохранилища в соответствии с подзоной IVб, зоной IV диспетчерского графика расходами не превышающие 924 м³/с, при этом осуществлять наполнение водохранилища до 445,04 м БС в целях исключения значительных холостых сбросов в летне-осенний период.

Усть - Среднеканского водохранилища:

1. До 20 мая 2025 года осуществлять сработку Усть-Среднеканского водохранилища в соответствии с подзоной (IIIб) диспетчерского графика, расходами в диапазоне 70-1064 м³/с, с исключением интенсивности подъема и снижения уровней верхнего бьефа, превышающего 1,0 м в сутки.

2. С 21 мая 2025 года осуществлять сработку Усть-Среднеканского водохранилища в соответствии с подзоной (IIIб) диспетчерского графика, расходами в диапазоне 70-16850 м³/с, с исключением интенсивности подъема и снижения уровней верхнего бьефа, превышающего 1,0 м в сутки, с целью установления к концу весеннего половодья уровня верхнего бьефа Усть - Среднеканского водохранилища в пределах 288,00 - 290,00 м БС.

Руководитель

П. М. Аргунов