



Федеральное агентство
водных ресурсов
(Росводресурсы)

ПАО «Колымаэнерго»

АО «СО ЕЭС»

**ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Курашова д. 28/3, г. Якутск, 677000
Тел./ф. (411-2)34-45-75; 31-84-82 факс 42-07-87

E-mail: lenabvu@sakha.ru

<http://lbvu.ru>

ОКПО 55666967, ОГРН 1021401071306

ИНН/КПП 1435122253/ 143501001

Копия: Отдел регулирования режимов
работы водохранилищ Федерального
агентства водных ресурсов

30.06.2025 № 5

На № _____ от _____

Указания по ведению режимов работы водохранилищ на р. Колыма.

С учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Колымского и Усть-Среднеканского водохранилищ (заседание от 30.06.2025 г. № 04-25), складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, а также предложений водопользователей установить следующие режимы работы гидроузлов на период с 01 июля по 31 августа 2025 г:

Колымского водохранилища:

1. Продолжать работу Колымского водохранилища в соответствии с зоной III с расходами 150-2 500 м³/с, при этом

- при превышении уровня 446,00 м БС в соответствии с подзоной Vв с расходами 5 100-7 900 м³/с,

- при превышении уровня 448,80 м БС в соответствии с подзоной Vб с расходами 7 900-12 200 м³/с.

2. Обеспечить к 20 августа уровень воды в верхнем бьефе Колымского водохранилища не более 448,06 мБС.

Усть - Среднеканского водохранилища:

1. Продолжать работу Усть - Среднеканского водохранилища в соответствии с подзоной (IIIб) диспетчерского графика, расходами в диапазоне 70-16 850 м³/с с поддержанием уровней воды в пределах 286,00 — 290,00 мБС к 31 августа.

Руководитель

П. М. Аргунов