



Федеральное агентство
водных ресурсов
(Росводресурсы)

АО «Дальневосточная
генерирующая компания»

**ЛЕНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Курашова д. 28/3, г. Якутск, 677000
Тел./ф. (411-2)34-45-75; 31-84-82 факс 42-07-87
E-mail: lenabvu@sakha.ru
<http://lbvu.ru>
ОКПО 55666967, ОГРН 1021401071306
ИНН/КПП 1435122253/ 143501001

Копия:

Росводресурсы

ФГБУ «Акваинфотека»

07.10.2025 № 2

На № _____ от _____

Указания о режиме работы Нерюнгринского водохранилища

На основании пункта 2 приказа Росводресурсов от 01.08.2025 №193, с учетом рекомендаций заседания МРГ по регулированию режимов работы Нерюнгринского водохранилища от 07.10.2025, установить в осенне-зимний 2025-2026 гг. следующий режимы работы:

по Нерюнгринскому водохранилищу:

☐	средними за период/ среднесуточными сбросными расходами _____ м ³ /с.
☐	при минимальных/максимальных среднесуточных сбросных расходах _____ м ³ /с;
☒	в режиме поддержания/достижения уровней воды в верхнем бьефе не ниже отметки УМО – 795,4 м БС к 01 мая 2026 г;
☐	в режиме поддержания/достижения уровней воды в нижнем бьефе _____ м;
☐	в режиме обеспечения установленного режима работы гидроузла _____ водохранилища;
☐	с предельной интенсивностью наполнения/сработки _____ м/сутки;
☐	Иные режимы

отметить
нужное V

Руководитель

П. М. Аргунов

Егоров Х. В.
8 (411-2) 31-84-82 (доб. 513)